


Федеральное государственное казенное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад «Звездочка» войск национальной гвардии Российской Федерации»
364013 Чеченская Республика, г. Грозный, ул. Абузара Айдамирова, д. 318, в/ч 3025
E-mail: sadmvdrf@mail.ru

СОГЛАСОВАНО
Председатель профсоюзного
комитета
О.А. Абрашкова
«01» 20 25



«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий ФГКДОУ «Звездочка»
войск национальной гвардии
Российской Федерации
О.С. Ланцинова
«01» 20 25



Инструкция о мерах пожарной безопасности на складе инвентаря и ТМЦ в ФГКДОУ «Звездочка» войск национальной гвардии Российской Федерации

ИОТ - 18 - 20 25

номер инструкции

1. Общие положения

1.1. Настоящая инструкция о мерах пожарной безопасности на складе инвентаря и ТМЦ в ФГКДОУ «Звездочка» войск национальной гвардии Российской Федерации устанавливает требования пожарной безопасности в складских помещениях детского сада для временного хранения инвентаря и товарно-материальных ценностей. Устанавливает порядок поведения работников, организации работы и содержания складских помещений дошкольного образовательного учреждения в целях обеспечения пожарной безопасности и безопасной эвакуации в случае пожара.

1.2. Данная инструкция о мерах пожарной безопасности разработана исходя из специфики пожарной опасности складских помещений ТМЦ ДОУ (далее - склада ТМЦ) для хранения инвентаря и иных товарно-материальных ценностей детского сада согласно:

- Постановлению Правительства РФ от 16 сентября 2020 г № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации» с изменениями от 30 марта 2023 года, вступившими в силу с 1 марта 2024 года;
- Федеральному Закону от 21.12.1994г №69-ФЗ «О пожарной безопасности» с изменениями от 8 августа 2024 года;
- Приказу МЧС России от 16.12.2024 N 1120 "Об определении порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ, порядка их утверждения и согласования и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности" [1], вступившем в силу 1 сентября 2025 года;
- Федеральному закону от 30 декабря 2009г №384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" с изменениями от 25 декабря 2023 года;
- Федеральному Закону РФ от 22.07.2008г №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в редакции от 25 декабря 2023 года.

1.3. Инструкция о мерах пожарной безопасности на складе ТМЦ и инвентаря является обязательной для исполнения сотрудниками детского сада, выполняющими работы в складских помещениях товарно-материальных ценностей, не зависимо от их образования, стажа работы, а также для временных, командированных или прибывших на обучение (практику) в дошкольное образовательное учреждение работников.

1.4. Работники дошкольного образовательного учреждения, находящиеся на складе инвентаря и ТМЦ обязаны знать и строго соблюдать правила пожарной безопасности, а в

случае возникновения пожара принимать все зависящие от них меры к эвакуации людей и ликвидации пожара в помещениях.

1.5. Ответственность за обеспечение пожарной безопасности на складе инвентаря и товарно-материальных ценностей (ТМЦ) детского сада, выполнение настоящей инструкции о мерах пожарной безопасности несет заместитель заведующего по административно-хозяйственной части (завхоз) дошкольного образовательного учреждения.

1.6. Лица, осуществляющие трудовую деятельность в помещениях склада ТМЦ, допускаются к работе только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности по программам противопожарного инструктажа и показа удовлетворительных результатов проверки знаний и умений по итогам противопожарных инструктажей.

1.7. Обучение сотрудников, выполняющих работу в складских помещениях ТМЦ, осуществляется по программам противопожарного инструктажа в объеме знаний требований нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность в части противопожарного режима, ознакомления с пожарной опасностью технологических процессов, производств и оборудования, системами предотвращения пожаров и противопожарной защиты, а также отработки действий в случае возникновения пожара.

1.8. Склад инвентаря и ТМЦ перед началом каждого учебного года должен быть принят комиссией с обязательным участием в ней инспектора Государственного пожарного надзора.

1.9. Сотрудники, выполняющие работы на складе инвентаря и ТМЦ в ДОУ (материальном складе) и виновные в нарушении (невыполнении, ненадлежащем выполнении) настоящей инструкции по пожарной безопасности несут уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность, определенную действующим законодательством Российской Федерации.

2. Характеристики склада инвентаря и ТМЦ, специфика пожарной опасности

2.1. Складское помещение для инвентаря и товарно-материальных ценностей расположено на _____ этаже, имеет 1 выход.

2.2. По классу функциональной пожарной опасности помещение склада инвентаря и ТМЦ относится к Ф.5.2 (складские помещения) (ст.32 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности), подлежит категорированию по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130 (кроме кладовых до 10 м²). Категория помещения по взрывопожарной и пожарной опасности _____.

2.3. Наличие горючих материалов на складе ТМЦ:

- мебель – (ЛДСП, ПВХ, МДФ, фанера, древесина);
- уборочный инвентарь (древесина, поливинилхлорид);
- изделия из ткани (спецодежда, ветошь);
- упаковочный материал (бумага, картон, полиэтилен).

2.4. Пожароопасные свойства материалов:

- ЛДСП – группа горючести Г3, нормально горючие материалы;
- ПВХ – группа горючести Г1, слабо горючие материалы;
- МДФ огнестойкий – группа горючести Г1, слабо горючий материал;
- фанера огнестойкая – группа горючести Г1, слабо горючий материал;
- древесина – Г4 (сильно горючий), с огнезащитной обработкой – Г3, Г2, Г1;
- ткань - легковоспламеняемый материал;
- картон и гофрированный картон – Г4 (сильно горючий);
- бумага – горючий легковоспламеняемый материал.

2.5. К основным причинам пожара, который может возникнуть на складе инвентаря и товарно-материальных ценностей относятся нарушения в работе электроосвещения, эксплуатация поврежденного электрического оборудования, грубое нарушение правил хранения материалов, несоблюдение установленных правил пожарной безопасности.

2.6. В помещениях склада инвентаря и ТМЦ функционирует противопожарная (дымовая) сигнализация.

3. Ответственные за пожарную безопасность, организацию мер по тушению пожара

3.1. Ответственным за пожарную безопасность и организацию мер по тушению пожара на складе инвентаря и товарно-материальных ценностей дошкольного образовательного учреждения назначен заместитель заведующего по административно-хозяйственной части (завхоз) _____ приказом № _____ от «_____» _____ 202__ г.

4. Допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на складе ТМЦ

4.1. На складе инвентаря и товарно-материальных ценностей дошкольного образовательного учреждения одновременно может находиться не более 3 человек.

5. Обязанности ответственных за пожарную безопасность на складе ТМЦ ДОУ

5.1. Ответственный за пожарную безопасность на складе инвентаря и ТМЦ, обязан:

- обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности на складе инвентаря и товарно-материальных ценностей, выполнение настоящей инструкции о мерах пожарной безопасности и соблюдение установленного противопожарного режима в помещениях склада инвентаря и ТМЦ ДОУ, а также своевременно сообщать о выявленных нарушениях пожарной безопасности на складе ответственному лицу за пожарную безопасность в детском саду;
 - при наличии нарушений пожарной безопасности на складе инвентаря и ТМЦ не приступать к выполнению обязанностей до полного устранения недостатков;
 - проходить обучение по программам противопожарного инструктажа;
 - обеспечить размещение и надлежащее состояние первичных средств пожаротушения;
 - обеспечивать содержание в исправном состоянии системы противопожарной защиты на складе товарно-материальных ценностей;
 - размещать на складе ТМЦ мебель и инвентарь, товары и материалы, предназначенные непосредственно для использования в дошкольном образовательном учреждении;
 - размещать товары и материалы на стеллажах или стационарно установленных стойках;
 - обеспечивать незахламлённость путей эвакуации из помещений склада;
 - обеспечивать своевременную очистку склада от горючих отходов и мусора;
 - запрещать курение на складе инвентаря и ТМЦ;
 - обеспечивать оперативное сообщение в службу пожарной охраны о возникновении пожара на складе по телефону 101 (112);
 - оказывать содействие пожарной охране во время ликвидации пожара, установлении причин и условий их возникновения и развития, выявлять лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности, по вине которых возник пожар;
 - обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при осуществлении ими своих служебных обязанностей в помещения склада товарно-материальных ценностей;
 - обеспечивать выполнение предписаний, постановлений по противопожарной безопасности лица, ответственного за пожарную безопасность в дошкольном образовательном учреждении, а также органов государственного пожарного надзора.
 - обеспечить исправную работу знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы;
 - знать и соблюдать требования инструкции о мерах пожарной безопасности в ДОУ в части, его касающейся;
 - соблюдать порядок осмотра и закрытия помещений склада инвентаря и ТМЦ.
- 5.2. Работники, имеющие доступ на склад инвентаря и ТМЦ обязаны:

- знать места расположения и уметь применять первичные средства пожаротушения;
- знать контактные номера телефонов для вызова пожарной службы 101 (112);
- строго придерживаться требований противопожарной защиты, установленных в помещении склада;
- строго соблюдать требования пожарной безопасности на складе, проводить ежедневную уборку и поддерживать складское помещение в порядке;
- не использовать открытый огонь, взрывоопасные вещества, ЛВЖ и ГЖ в складском помещении хранения ТМЦ детского сада;
- при обнаружении каких-либо неисправностей или нарушений правил противопожарного режима оперативно поставить в известность ответственного за пожарную безопасность на складе инвентаря и товарно-материальных ценностей;
- проходить обучение мерам пожарной безопасности по программам противопожарного инструктажа;
- выполнять все предписания, постановления и другие законные требования по соблюдению требований пожарной безопасности на складе инвентаря и ТМЦ в дошкольном образовательном учреждении;
- принимать активное участие в практических тренировках работников детского сада по эвакуации при пожаре.

6. Порядок содержания помещений склада инвентаря и ТМЦ, эвакуационных путей и выходов

6.1. Общие правила содержания помещений склада

6.1.1. В складских помещениях для хранения инвентаря и товарно-материальных ценностей производственные работы не выполняются.

6.1.2. С наружной стороны на входных дверях склада инвентаря и ТМЦ обозначается категория помещения по взрывопожарной и пожарной опасности и класс зоны в соответствии с Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности.

6.1.3. У входа в помещение вывешивается табличка, в которой указано ответственное лицо за пожарную безопасность на складе товарно-материальных ценностей детского сада, а также на видном месте знак "Курение и пользование открытым огнем запрещено".

6.1.4. На складе инвентаря и ТМЦ запрещено:

- совершать перепланировку помещения с отступлением от требований строительных норм и правил;
- проводить изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям и другим средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения или уменьшается зона действия систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, автоматических установок пожаротушения, противодымной защиты);
- устраивать для организации рабочих мест антресоли, конторки и другие встроенные помещения с ограждающими конструкциями из горючих материалов;
- проводить уборку помещений, чистку оборудования, материальных ценностей с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;
- хранение взрывчатых веществ, пиротехнических изделий, баллонов с горючими газами, ЛВЖ;
- разогревать замерзшие трубы разных систем паяльными лампами и иными способами, применяя для этого открытый огонь.

6.1.5. Товарно-материальные ценности хранятся на стеллажах.

6.1.6. Совместное хранение веществ, взаимодействие которых может вызвать пожар или взрыв, не допустимо. Необходимо хранить материалы, приняв во внимание их пожароопасные физико-химические свойства.

6.1.7. Банки с краской должны защищаться от попадания теплового воздействия.

6.1.8. Все работы по вскрытию тары, необходимо выполнять в помещениях, изолированных от мест хранения.

6.1.9. Оборудование склада по завершении рабочего дня необходимо обесточить. Аппараты, предназначенные для выключения электроснабжения склада товарно-материальных ценностей, должны находиться вне складского помещения на стене из негорючих материалов или на отдельно стоящей опоре.

6.1.10. В складских помещениях, предусмотренных для хранения ТМЦ, запрещается устройство любых бытовок, комнат для сторожа или охранника, комнат для приема пищи.

6.1.11. Помещения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения согласно установленным нормам.

6.1.12. Лицо, которое несет ответственность за пожарную безопасность на складе ТМЦ, исходя из своих полномочий, должно обеспечивать своевременную очистку помещений склада от горючих отходов.

6.1.13. Ключи от склада необходимо хранить в строго определенном месте, доступном для получения их в любое время суток.

6.2. Порядок содержания и эксплуатации эвакуационных путей и выходов

6.2.1. Расстановка стеллажей, товарно-материальных ценностей и инвентаря в помещениях склада не должна препятствовать эвакуации людей, свободному выходу из помещений и свободному подходу к средствам пожаротушения.

6.2.2. ТМЦ следует хранить на стеллажах. Запрещается размещать товарно-материальные ценности между стеллажами на путях эвакуации.

6.2.3. Во время эксплуатации эвакуационных путей и выходов строго запрещено:

- загромождать пути и выходы мебелью, оборудованием, мусором и любыми другими товарно-материальными ценностями и инвентарем, а также блокировать двери выходов;

- размещать на выходе из склада инвентаря и ТМЦ сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также размещать (даже временно) инвентарь и любые материалы;

- изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, открытие которых не нормируется или к которым предъявляются другие требования согласно нормативным правовым актам.

6.3. Порядок содержания систем отопления, вентиляции и кондиционирование воздуха

6.3.1. Не допускается размещение горючих ТМЦ и огнетушителей рядом с системой отопления.

6.3.2. Очистка вытяжных устройств, аппаратов и трубопроводов (при наличии) от пожароопасных отложений в складских помещениях осуществляется в соответствии с технологическим регламентом не реже 1 раза в полугодие с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

6.3.3. Во время эксплуатации систем вентиляции и отопления строго запрещено:

- закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки;
- хранить различные предметы и вещи в вытяжных каналах;
- выжигать скопившиеся в воздуховодах пыль и любые другие горючие вещества;
- эксплуатировать неисправные устройства систем отопления и вентиляции.

7. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на складе инвентаря и ТМЦ

7.1. В помещения склада товарно-материальных ценностей воспитанники детского сада не допускаются.

7.2. В помещениях склада инвентаря и товарно-материальных ценностей дошкольного образовательного учреждения строго запрещается курить и применять открытый огонь.

7.3. Общие мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования на складе

7.3.1. Электрические сети и электрооборудование, которые используются на складе, и их эксплуатация должны отвечать требованиям действующих правил устройства

электроустановок, правил технической эксплуатации электрооборудования и правил техники безопасности при эксплуатации оборудования.

7.3.2. Все неисправности в электросетях и электрооборудовании, которые могут вызвать искрение, короткое замыкание, чрезмерный нагрев изоляции, кабелей и проводки, должны незамедлительно устраняться. Неисправные электросети и электрооборудование следует немедленно отключать то электросети до приведения их в пожаробезопасное состояние.

7.3.3. Склады оборудуют рабочим, аварийным (эвакуационным) и охранным освещением. Устройство дежурного освещения в складских помещениях не допускается.

7.3.4. Эвакуационное освещение на складе инвентаря и ТМЦ в дошкольном образовательном учреждении должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.

7.3.5. Расстояние от светильников с лампами накаливания до хранящихся товаров должно быть не менее 0,5 метра.

7.3.6. При использовании электрооборудования строго запрещено:

- использовать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;
- эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией;
- оборачивать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими возгораемыми материалами, а также использовать светильники со снятыми колпаками, которые предусмотрены конструкцией светильника;
- пользоваться электрическим утюгом, электроплиткой, электрочайником и иными электрическими нагревательными приборами в помещении склада ТМЦ.
- оставлять после завершения работы включенными электроосвещение;
- выполняя аварийные и иные строительные, монтажные и реставрационные работы, использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не подходящие по своим техническим характеристикам для питания используемых электроприборов.

7.4. Соблюдать инструкцию о мерах пожарной безопасности на складе ТМЦ и инвентаря детского сада, а также инструкцию по охране труда при выполнении работ на складе инвентаря и товаро-материальных ценностей дошкольного образовательного учреждения.

8. Требования пожарной безопасности перед началом работы на складе

8.1. Осмотреться и убедиться в исправности выключателей, электроосвещения, отсутствия запаха дыма.

8.2. Проветрить помещение и убедиться в наличии и оценить путем внешнего осмотра исправность первичных средств пожаротушения, определить срок годности огнетушителей. Если огнетушитель требует перезарядки, передать его заместителю заведующего по АХЧ (завхозу) и установить новый.

9. Порядок осмотра и закрытия склада ТМЦ по окончании работы

9.1. После окончания работы складское помещение ТМЦ визуально осматривается, выявляются нарушения, которые могут способствовать возгоранию.

9.2. Работник, последним покидающий помещение склада (ответственный за пожарную безопасность данного помещения), должен осуществить противопожарный осмотр, в том числе:

- проверить наличие и сохранность первичных средств пожаротушения, а также возможность свободного подхода к ним;
- убедиться в устойчивости стеллажей, товаро-материальных ценностей;
- убедиться в правильности расположения товаро-материальных ценностей, приняв во внимание их пожароопасные физико-химические свойства;
- убедиться в отсутствии теплового воздействия на ТМЦ;

- проверить отсутствие бытового мусора в помещении;
- позаботиться о выносе мусора, упаковочной бумаги, картона, пленки и т.п.
- проверить и освободить (при необходимости) проходы и выходы из помещений.
- проверить наличие и сохранность первичных средств пожаротушения, а также возможность свободного подхода к ним;
- проветрить помещение, выключить вытяжную вентиляцию, закрыть все окна и фрамуги;
- проверить и освободить (при необходимости) проходы и выходы из помещений.

9.3. В случае выявления сотрудником каких-либо неисправностей следует известить о случившемся заместителя заведующего по административно-хозяйственной части или лицо, ответственное за обеспечение пожарной безопасности в детском саду.

9.4. Сотруднику, проводившему осмотр помещений склада, при наличии недочетов или неполадок, которые могут повлечь за собой нагрев или возгорание, закрывать помещение запрещено. После устранения (при необходимости) недочетов сотрудник должен закрыть склад и сделать соответствующую запись в «Журнале противопожарного осмотра помещений», находящемся на посту охраны.

10. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при осуществлении пожароопасных работ в помещении склада

10.1. Все окрасочные и огневые работы проводятся в период каникул при отсутствии детей в дошкольном образовательном учреждении.

10.2. При проведении огневых работ на складе ТМЦ должно быть исключено воздействие открытого огня на горючие материалы, если это не предусмотрено технологией производства работ. После завершения работ должно быть обеспечено наблюдение за местом проведения работ в течение не менее 2 часов, а рабочее место должно быть обеспечено огнетушителем. При этом наблюдение может осуществляться дистанционно, в том числе путем применения средств видеонаблюдения.

10.3. Порядок проведения пожароопасных работ и меры пожарной безопасности при их проведении должны строго соответствовать требованиям «Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

10.4. Выполняя окрасочные работы необходимо: вынести из помещения склада весь инвентарь и ТМЦ, убрать помещение от бумаги, картона, целлофана; провентилировать помещение; осуществлять составление и разбавление всех видов красок в изолированных помещениях у наружной стены с оконными проемами или на открытых площадках; осуществлять подачу окрасочных материалов в готовом виде централизованно; не превышать сменную потребность горючих веществ на рабочем месте, открывать емкости с горючими веществами только перед их использованием, а после завершения работы закрывать их и сдавать на склад, хранить тару из-под горючих веществ в специально отведенном месте вне помещений детского сада.

10.5. Выполняя огневые работы необходимо:

- вынести из помещения склада весь инвентарь и ТМЦ, убрать помещение от бумаги, картона, целлофана;
- провентилировать помещение;
- обеспечить место производства работ не менее чем 2 огнетушителями с минимальным рангом модельного очага пожара 2А, 55В и покрывалом для изоляции очага возгорания;
- плотно закрыть все двери, соединяющие помещение детского сада, в котором проводятся огневые работы, с другими помещениями, открыть окна.

10.6. Во время осуществления огневых работ строго запрещено:

- приступать к выполнению работы при неисправной аппаратуре;
- осуществлять огневые работы на свежеекрасочных горючими красками (лаками) конструкциях и изделиях;

- применять одежду и рукавицы со следами масел, жиров, бензина, керосина и других горючих жидкостей;
- допускать к самостоятельной работе сотрудников, не имеющих соответствующего квалификационного удостоверения.

11. Порядок, нормы хранения пожаровзрывоопасных веществ и материалов

11.1. В помещениях склада товаро-материальных ценностей ДОУ не допускается хранение веществ и материалов, которые не имеют отношения к хозяйственной и образовательной деятельности детского сада, а также взрывоопасных веществ и материалов, ЛВЖ.

11.2. Хранение инвентаря и товаро-материальных ценностей должно обеспечиваться с учетом требований норм пожарной безопасности.

11.3. Хранить на складе ТМЦ вещества и материалы необходимо с учетом их пожароопасных физико-химических свойств (способность к окислению, самонагреванию и воспламенению при попадании влаги, соприкосновении с воздухом и др.).

11.4. Запрещается совместное хранение веществ и материалов, которые при взаимодействии друг с другом способны воспламеняться, взрываться или образовывать горючие и токсичные газы (смеси), а также совместное хранение в одной секции с каучуком или материалами, получаемыми путем вулканизации каучука, каких-либо других материалов и товаров.

11.5. Расстояние от хранящихся горючих материалов до электросветильников должно составлять не меньше 50 см.

11.6. Ёмкости с краской должны быть надежно защищены от солнечного и другого теплового воздействия.

11.7. Количество инвентаря и ТМЦ в складском помещении не должно превышать вместимость стеллажей и полок, и должно находиться на них.

12. Порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли на складе инвентаря и ТМЦ

12.1. Помещение склада инвентаря и товаро-материальных ценностей дошкольного образовательного учреждения должно убираться от горючих отходов (использованной упаковочной бумаги, картона, целлофана) по мере их появления. Все горючие отходы выносятся из здания детского сада в закрытые мусорные контейнеры на хозяйственном дворе.

12.2. Помещение должно ежедневно убираться от мусора и пыли. Уборка проводится методами, исключающими взвешивание пыли.

12.3. Мусорные корзины должны быть освобождены после окончания рабочего дня.

12.4. Вытяжные устройства, аппараты и трубопроводы (при наличии) должны очищаться в соответствии с технологическим регламентом от пожароопасных отложений не реже 1 раза в полугодие с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

12.5. Не реже 1 раза в год проводятся работы по очистке вентиляционных камер, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

13. Обязанности и действия сотрудников при пожаре на складе ТМЦ ДОУ

13.1. В случае возникновения пожара в помещении склада действия в первую очередь должны быть направлены на спасение и вывод сотрудников из помещения склада.

13.2. При обнаружении пожара или признаков горения в складском помещении (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) необходимо:

- немедленно сообщить об этом по телефону (номер 101, 112) в пожарную охрану с указанием наименования дошкольного образовательного учреждения, адреса места ее расположения, места возникновения пожара (помещения), а также фамилии сообщаемого информацию;

- принять меры по эвакуации людей, привести в действие ручной извещатель АПС, а при условии отсутствия угрозы жизни и здоровью людей меры по тушению пожара в начальной стадии;

- сообщить о пожаре завсдующему.

13.3. Сообщить прибывшим подразделениям пожарной охраны о месте возгорания, проведенной эвакуации, что горит, об особенностях помещения.

13.4. При возникновении пожара в детском саду и эвакуации, в том числе при срабатывании АПС, сотрудник, находящийся на складе инвентаря и ТМЦ, проверяет помещение на наличие людей, отключает электроосвещение. После закрытия помещения приступает к выполнению своих обязанностей согласно разделу 16 инструкции о мерах пожарной безопасности в детском саду «Обязанности и действия работников при пожаре и эвакуации».

14. Средства обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения на складе

14.1. Помещения склада инвентаря и товаро-материальных ценностей должны быть оснащены первичными средствами пожаротушения согласно установленным нормам.

14.2. При определении видов и количества первичных средств пожаротушения следует учитывать пожароопасные свойства горючих веществ (картон, древесина, фанера, пластмасса, краски и т.д.), а также площадь помещения.

14.3. Выбор типа и расчет количества огнетушителей для помещения осуществляется в соответствии с положениями Правил противопожарного режима в Российской Федерации, в зависимости от огнетушащей способности огнетушителя, категории помещения по пожарной опасности, а также класса пожара. Выбор типа огнетушителя определяется с учетом обеспечения безопасности его применения для людей и имущества.

14.4. Для склада ТМЦ следует использовать огнетушители с рангом тушения модельного очага:

для класса пожара А – 3А;

для класса пожара В – 70В;

для класса пожара Е - 55В, С, Е или 2А, 55В, С, Е.

Оптимальным решением будет являться наличие порошковых огнетушителей общего назначения.

14.5. Порошковые огнетушители должны иметь соответствующие заряды для пожаров классов А, В, Е - порошок АВСЕ.

14.6. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выхода из склада инвентаря и ТМЦ на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание. Огнетушители должны быть легкодоступны и не должны препятствовать безопасной эвакуации людей. Запрещено перемещать огнетушители с мест постоянного расположения.

14.7. Каждый огнетушитель, установленный на складе, должен иметь порядковый номер, нанесенный на корпус огнетушителя, дату зарядки (перезарядки), а запускающее или запорно-пусковое устройство должно быть опломбировано.

14.8. Должно быть исключено попадание на огнетушители прямых солнечных лучей, непосредственное воздействие на них отопительных приборов.

14.9. Каждый огнетушитель, отправленный на перезарядку, заменяется заряженным огнетушителем из резервного фонда, соответствующим минимальному рангу тушения модельного очага пожара огнетушителя, отправленного на перезарядку.

14.10. Правила применения порошковых огнетушителей:

- поднести огнетушитель к очагу пожара (возгорания);
- сорвать пломбу;
- выдернуть чеку за кольцо;
- путем нажатия рычага огнетушитель приводится в действие, при этом следует струю огнетушащего вещества направить на очаг возгорания.

14.11. Общие рекомендации по тушению огнетушителями:

- горящую вертикальную поверхность следует тушить снизу вверх;
- тушение пролившихся ГЖ начинать с передней кромки, направив струю порошка на горящую поверхность, а не на очаг возгорания;
- наиболее эффективно тушить несколькими огнетушителями группой лиц;
- после использования огнетушитель необходимо заменить новым, а использованный сдать заместителю заведующего по административно-хозяйственной части (завхозу) для последующей перезарядки, о чем сделать запись в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.

14.12. В процессе эксплуатации огнетушителей необходимо руководствоваться требованиями, изложенными в паспортах заводов-изготовителей, и утвержденными в установленном порядке регламентами технического обслуживания огнетушителей каждого типа.

14.13. Покрывала для изоляции очага возгорания должны обеспечивать тушение пожаров классов А, Е и иметь размер не менее одного метра шириной и одного метра длиной. Покрывала для изоляции очага возгорания, произошедшего вследствие воспламенения ГЖ, должны иметь размеры не менее 2х1,5 метра. Храниться в водонепроницаемых закрывающихся футлярах (чехлах, упаковках), позволяющих быстро применить эти средства в случае пожара.

14.14. В процессе эксплуатации пожарной автоматики строго запрещено: наносить на извещатели, датчики дыма и огня краску, побелку и другие защитные покрытия во время проведения ремонтов в помещениях ТМЦ детского сада и в процессе их эксплуатации; наносить физические повреждения.

14.15. Внутренний пожарный кран предназначен для тушения возгораний разных объектов, кроме электрических установок, оборудования, электроприборов под напряжением.

14.16. Для того, чтобы привести в действие пожарный кран необходимо:

- сорвать пломбу со шкафа или достать ключ из места хранения на дверце шкафа, отпереть дверцу, вытащить и раскрутить (размотать) пожарный рукав, соединенный с пожарным стволом, в сторону горящего объекта, зоны;
- повернув маховик клапана пустить воду и начать тушение пожара;
- используя пожарный кран лучше действовать вдвоем, когда один человек осуществляет пуск воды, второй направляет струю из ствола в зону пожара;
- запрещено применять пожарные краны с пуском воды для работ, не относящихся к тушению возгораний, проведению тренировочных занятий.

14.17. Использование первичных средств пожаротушения на складе инвентаря и товаро-материальных ценностей детского сада для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожара запрещается.

15. Оказание первой помощи пострадавшим при пожаре

15.1. Наиболее характерными видами повреждения во время пожара являются: травматический шок, термический ожог, удушье, ушибы, переломы, ранения.

15.2. Строго запрещено:

- перетаскивать или перекладывать пострадавшего на другое место, если ему ничто не угрожает и первую помощь можно оказать на месте. Особенно это касается пострадавших с переломами, повреждениями позвоночника, а также имеющих проникающие ранения;
- давать воду, лекарства находящемуся без сознания пострадавшему, т.к. он может задохнуться;
- удалять инородные тела, выступающие из грудной, брюшной полости или черепной коробки, даже если кажется, что их легко можно извлечь;

- оставлять находящегося без сознания пострадавшего в положении на спине, т.к. он может задохнуться в случае рвоты или кровотечения.

15.3. Необходимо:

- как можно быстрее вызвать «Скорую помощь», точно и внятно назвав место, где произошел пожар _____;

- если у вас нет уверенности, что информацию правильно поняли, звонок лучше повторить;

- до приезда бригады «Скорой помощи» попытаться найти медицинского работника, который сможет оказать пострадавшему более квалифицированную первую медицинскую помощь;

- в случае, когда промедление может угрожать жизни пострадавшего, необходимо оказать ему первую помощь, не забывая при этом об основополагающем медицинском принципе – «не навреди».

15.4. Основные действия при оказании первой помощи на складе инвентаря и ТМЦ:

15.4.1. При травматическом шоке следует:

- осторожно уложить пострадавшего на спину, в случае возникновения рвоты повернуть его голову набок;

- проверить, присутствует ли у пострадавшего дыхание и сердцебиение. Если нет, необходимо немедленно начать реанимационные мероприятия;

- быстро остановить кровотечение, иммобилизовать места переломов.

15.4.2. При травматическом шоке строго запрещено:

- переносить пострадавшего без надежного обезболивания, а в случае переломов – без иммобилизации;

- снимать прилипшую к телу после ожога одежду;

- давать пострадавшему воду (если он предъявляет жалобы на боль в животе);

- оставлять пострадавшего одного без наблюдения.

15.4.3. При термическом ожоге необходимо:

- аккуратно освободить обожженную часть тела от одежды; если нужно, разрезать, не сдирая, приставшие к телу куски ткани;

- не допускается вскрывать пузыри, касаться ожоговой поверхности руками, смазывать ее жиром, мазью и любыми другими веществами.

15.4.4. При ограниченных ожогах I степени следует:

- на покрасневшую кожу наложить марлевую салфетку;

- немедленно начать охлаждение места ожога (предварительно прикрыв его салфеткой и ПВХ-пленкой) холодной водопроводной водой в течение 10-15 минут.

- на пораженную поверхность наложить чистую, лучше стерильную, щадящую повязку.

15.4.5. При обширных ожогах необходимо:

- после наложения повязок напоить пострадавшего горячим чаем;

- тепло укутать пострадавшего и срочно доставить его в лечебное учреждение.

15.4.6. При ранении необходимо:

- не прикасаться к ране руками;

- наложить стерильную повязку, не прикасаясь к стороне бинта прилегающей к ране.

15.4.7. При сильном кровотечении следует:

- пережать поврежденный сосуд пальцем;

- сильно согнуть поврежденную конечность, подложив под колено или локоть тканевый валик;

- наложить жгут, но не более чем на 1,5 часа, после чего ослабить скрутку и, когда конечность потеплеет и порозовеет, вновь затянуть жгут;

- при небольших кровотечениях следует прижать рану стерильной салфеткой и туго забинтовать.

15.4.8. При переломах необходимо:



- обеспечить покой травмированного места;
- наложить шину (стандартную или изготовленную из подручных материалов), не фиксировать шину в месте перелома кости;
- придать травмированной конечности возвышенное положение;
- приложить к месту перелома холодный компресс;
- при открытом переломе наложить на рану антисептическую повязку.

15.4.9. При удушье следует:

- обеспечить приток свежего воздуха к пострадавшему;
- уложить пострадавшего таким образом, чтобы ножной конец был приподнят;
- расстегнуть одежду, стесняющую дыхание;
- при отсутствии самостоятельного дыхания немедленно начать выполнять искусственное дыхание и непрямой массаж сердца.

15.4.10. Приступая к оказанию первой помощи пострадавшему во время пожара, спасающий должен четко представлять последовательность собственных действий в конкретной ситуации. В этом случае время играет решающую роль.

Ответственный за пожарную безопасность

 / 

С инструкцией ознакомлен (а) «___» _____ 202__ г. _____

/ _____ /