

Федеральное государственное казенное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад «Звездочка» войск национальной гвардии Российской Федерации»
364013 Чеченская Республика, г. Грозный, ул. Абузара Айдамирова, д. 318, в/ч 3025
E-mail: sadmvdrf@mail.ru

СОГЛАСОВАНО
Председатель профсоюзного
комитета
О.А. Аграшкова
«01» 20 2025 г.



«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий ФГКДОУ «Звездочка»
войск национальной гвардии
Российской Федерации
О.С. Ланцинова
«01» 09 2025 г.



**Инструкция о мерах пожарной безопасности при выполнении
окрасочных работ в ФГКДОУ «Звездочка» войск национальной гвардии
Российской Федерации**

ИОТ - 20 - 2025
номер инструкции

1. Общие требования

1.1. Настоящая инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении окрасочных работ разработана в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации» с изменениями от 30 марта 2023 года, вступившими в силу с 1 марта 2024 года; Федеральным Законом от 21.12.1994г №69-ФЗ «О пожарной безопасности» с изменениями от 8 августа 2024 года; требованиями Федерального Закона РФ от 22.07.2008г №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в редакции от 25 декабря 2023 года; Приказом МЧС России от 16.12.2024 N 1120 "Об определении порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ, порядка их утверждения и согласования и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности", вступившем в силу 1 сентября 2025 года, и иными нормативными правовыми актами в области пожарной безопасности.

1.2. Данная инструкция определяет основные требования пожарной безопасности при подготовке, выполнении и окончании окрасочных работ и является обязательной для выполнения работниками.

1.3. Инструкция по пожарной безопасности предназначена для использования работниками при окрасочных работах в школе и доу, ресторанах и кафе, а также в иных организациях и на производстве.

1.4. К окрасочным работам допускаются работники, изучившие настоящую инструкцию о мерах пожарной безопасности, прошедшие до начала выполнения работ вводный и первичный на рабочем месте противопожарные инструктажи и показавшие удовлетворительные результаты проверки знаний и умений по итогам противопожарных инструктажей, не имеющие каких-либо противопоказаний к выполнению такого рода работ.

1.5. Перед выполнением пожароопасных работ, в том числе не связанных с прямыми обязанностями по специальности, профессии или в иных случаях, определяемых руководителем работники должны пройти целевой противопожарный инструктаж и показать удовлетворительные результаты проверки знаний и умений по итогам целевого противопожарного инструктажа.

1.6. Организация окрасочных работ, размещение и эксплуатация окрасочного оборудования должны обеспечивать пожарную безопасность в соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в Российской Федерации.

2. Требования пожарной безопасности перед проведением окрасочных работ

2.1. Запрещается выполнять окрасочные работы в здании или сооружении во время проведения мероприятий с массовым пребыванием людей, во время пребывания детей в помещениях.

2.2. Помещения и рабочие зоны, в которых будут применяться горючие вещества (приготовление состава и нанесение его на изделия), выделяющие пожаровзрывоопасные пары, обеспечить естественной или принудительной приточно-вытяжной вентиляцией.

2.3. Системы и установки автоматической противопожарной защиты, средства пожаротушения должны находиться в исправном состоянии, а работники должны уметь пользоваться ими.

2.4. Электрическое оборудование, расположенное в помещениях, при проведении работ с применением пожароопасных материалов обесточивается. Допускается эксплуатация электрического оборудования во взрывозащищенном исполнении.

2.5. Используемые лакокрасочные материалы должны иметь информационную карточку, характеризующую их физико-химические свойства, а также показатели пожарной опасности.

2.6. Не допускается применять лакокрасочные материалы, растворители или разбавители, обезжиривающие составы неизвестного состава или с неизученными параметрами пожарной опасности.

2.7. При подготовке к окрасочным работам, лицо ответственное за их проведение, определяет меры пожарной безопасности:

- организывает подготовку рабочего места;
- проверяет вентиляцию помещения, исправность используемого оборудования и оснастки, временное электроосвещение;
- обеспечивает место проведения работ первичными средствами пожаротушения.

2.8. При подготовке к окрасочным работам исполнитель окрасочных работ:

- осматривает рабочее место на отсутствие факторов, которые могут создать пожарную опасность, приводит его в порядок, убирает все мешающие работе посторонние предметы;
- проверяет исправность инструмента и приспособлений, оборудования, оснастки;
- при обнаружении факторов, создающих пожарную опасность, неисправностей, сообщает ответственному лицу за проведение окрасочных работ и к работе не приступает до его указания;
- убеждается в том, что на месте проведения окрасочных работ присутствуют первичные средства пожаротушения.

2.9. Для хранения порожней тары следует выделить специальную площадку вне окрасочного помещения.

3. Требования пожарной безопасности при проведении окрасочных работ

3.1. Производить составление и разбавление всех видов лаков и красок необходимо в изолированных помещениях у наружной стены с оконными проемами или на открытых площадках.

3.2. Открывать емкости с красками, лаками, горючими веществами только перед их использованием.

3.3. Осуществлять подачу окрасочных материалов в готовом виде централизованно.

3.4. Размещать лакокрасочные материалы на рабочем месте в количестве, не превышающем их сменной потребности.

3.5. Наносить горючие покрытия на пол следует при естественном освещении. Работы начинать с мест, наиболее удаленных от выходов из помещений, а в коридорах и других участках путей эвакуации - после завершения работ в помещениях.

3.6. Работы в помещениях, технологических аппаратах (оборудовании), зонах (территориях), в которых возможно образование горючих паровоздушных смесей, следует выполнять искробезопасным инструментом в одежде и обуви, неспособных вызвать искру.

3.7. При выполнении окрасочных работ запрещается:

- производить работы при отключенной системе вентиляции;
- проводить в краскозаготовительных и окрасочных помещениях работы связанные с применением открытого огня и искрообразованием (сварочные работы, работы на наждачных точилах и т.д.);
- на окрасочных участках и в местах хранения красок и растворителей курить, применять огонь, пользоваться паяльными лампами и светильниками невзрывозащищенного исполнения;
- удалять старую краску, изоляцию выжиганием;
- производить окраску и другую обработку горячих поверхностей, поверхностей действующих механизмов, электрооборудования и аппаратуры, находящихся под напряжением, с применением пожароопасных материалов;
- применять металлические предметы для соскабливания и перемешивания алюминиевой пудры;
- осуществлять сушку поверхностей, окрашенных или обработанных пожароопасными материалами, открытыми электронагревательными приборами, которые могут стать источником возгорания;
- пользоваться инструментом и оснасткой, которые могут образовать искры при ударе, для очистки отложений красок с поверхностей, при вскрытии тары с лакокрасочными материалами;
- разогревать пожароопасные материалы, используя источники открытого огня;
- во избежание взрыва освещать изнутри спичками или другими источниками огня банки, ведра, сосуды и другую тару, в которых находятся (или находились) лакокрасочные материалы;
- применять бензол, метанол и пиробензол в качестве растворителей и разбавителей для лакокрасочных материалов;
- нарушать инструкцию по пожарной безопасности при окрасочных работах.

3.8. При выполнении окрасочных работ, лицу ответственному за их проведение, следует:

- осуществлять контроль над соблюдением исполнителем работ мер пожарной безопасности;
- организовать контроль над состоянием воздушной среды при производстве работ в помещениях и в случае необходимости прекратить работы.

3.9. При выполнении окрасочных работ исполнителю необходимо:

- соблюдать требования противопожарного режима;
- при обнаружении неисправностей и факторов, создающих пожарную опасность, прекратить работу и сообщить ответственному лицу за проведение окрасочных работ;
- прекратить по требованию руководителя работ работы при возникновении опасной ситуации, возобновить работы только после устранения замеченных нарушений.

3.10. Запрещается допускать в помещения, в которых применяются горючие вещества, лиц, не участвующих в непосредственном выполнении работ, а также проводить работы и находиться людям в смежных помещениях.

4. Порядок действий при пожаре

4.1. При обнаружении пожара или признаков горения (возгорание, задымление, запах гари и др.) необходимо:

- немедленно сообщить об этом по телефону 101 (112) в пожарную охрану с указанием наименования общеобразовательной организации, адреса места ее

расположения, места возникновения пожара, а также фамилии сообщаемого информацию; не отключать телефон первыми, возможно, у диспетчера возникнут вопросы или он даст вам необходимые указания для дальнейших действий;

- принять меры по эвакуации людей (в случае автоматического несрабатывания АПС привести в действие ручной извещатель АПС), а при условии отсутствия угрозы жизни и здоровью людей меры по тушению пожара в начальной стадии;

- доложить о пожаре руководителю (руководителю работ).

4.2. При тушении пролитых легковоспламеняющихся и горючих жидкостей тушение необходимо начинать с передней кромки, направляя струю порошка на горящую поверхность, а не на пламя. Горящую вертикальную поверхность следует тушить снизу вверх.

4.3. Покидая помещения, при условии отсутствия угрозы жизни и здоровью плотно закрыть окна и двери для предотвращения доступа свежего воздуха в зону горения.

4.4. Сообщить прибывшим пожарным подразделениям о причине возгорания, результатах эвакуации людей, количестве горючих материалов в зоне возгорания.

5. Требования пожарной безопасности по окончании окрасочных работ

5.1. По окончании работы закрыть емкости с горючими веществами и сдать на склад.

5.2. Лакокрасочные материалы хранить в специально отведенных местах, вдали от источников тепла и открытого огня.

5.3. Промыть инструмент и оборудование, применяемое при производстве окрасочных работ, на открытой площадке или в помещении, имеющем вытяжную вентиляцию.

5.4. Тару из-под лакокрасочных материалов очистить мягкими скребками и щетками (из меди или алюминия).

5.5. Хранить плотно закрытую тару из-под лакокрасочных материалов вне помещений на приспособленных площадках. Порожнюю тару следует своевременно удалять с территории организации (школы, детского сада и других учреждений и предприятий).

5.6. Осмотреть места проведения окрасочных работ по их окончании и осуществить уборку от пожароопасных материалов.

5.7. Использованный при работе с маслами, лаками, красками и другими легковоспламеняющимися и горючими жидкостями обтирочный материал (ветошь, бумага и др.) после окончания работы хранить в металлических емкостях с плотно закрывающейся крышкой или утилизировать в мусорный контейнер, установленный на площадке сбора бытовых отходов.

5.8. Специальную одежду работников, работающих с маслами, лаками, красками и другими горючими жидкостями, хранить в подвешенном виде в шкафах, выполненных из негорючих материалов, установленных в специально отведенных для этой цели местах.

5.9. Помещения, в которых проводились работы, а также смежные с ними должны вентилироваться для удаления взрывоопасных паров в течение времени, указанного в технологической документации.

5.10. По окончании окрасочных работ ответственное лицо за их проведение осматривает места проведения работ и смежные с ними помещения.

Ответственный за пожарную безопасность _____ / _____ /
С инструкцией ознакомлен (а) « ____ » _____ 202__ г. _____
/ _____ /