

Федеральное государственное казенное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад «Звездочка» войск национальной гвардии Российской Федерации»
364013 Чеченская Республика, г. Грозный, ул. Абузара Айдамирова, д. 318, в/ч 3025
E-mail: sadmvdrrf@mail.ru

СОГЛАСОВАНО
Председатель профсоюзного
комитета
О.А. Атрашкова
«01» 08 2025

«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий ФГКДОУ «Звездочка»
войск национальной гвардии
Российской Федерации
О.С. Данцинова
«01» 08 2025

**Инструкция о мерах пожарной безопасности при выполнении
ремонтных работ в ФГКДОУ «Звездочка» войск национальной гвардии
Российской Федерации**

ИОТ - 23 - 2025
номер инструкции

1. Общие требования пожарной безопасности

1.1. Настоящая инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении ремонтных работ разработана в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации» с изменениями от 30 марта 2023 года, вступившими в силу с 1 марта 2024 года; Федеральным Законом от 21.12.1994г №69-ФЗ «О пожарной безопасности» с изменениями от 8 августа 2024 года; требованиями Федерального Закона РФ от 22.07.2008г №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в редакции от 25 декабря 2023 года; Приказом МЧС России от 16.12.2024 N 1120 "Об определении порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ, порядка их утверждения и согласования и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности", вступившем в силу 1 сентября 2025 года и иными нормативными правовыми актами в области пожарной безопасности.

1.2. Данная инструкция устанавливает общие требования пожарной безопасности при выполнении ремонтных работ в школе, доу и иных учреждениях, в организациях питания и предприятиях, является обязательной для исполнения всеми работающими (в том числе подрядными организациями).

1.3. При обеспечении пожарной безопасности во время выполнения ремонтных работ наряду с настоящей инструкцией следует также руководствоваться стандартами, правилами пожарной безопасности, нормами технологического проектирования и другими утвержденными в установленном порядке нормативными документами, регламентирующими требования пожарной безопасности.

1.4. Приказом руководителя должен быть определен порядок обеспечения пожарной безопасности при проведении ремонтных работ, назначены ответственные исполнители.

1.5. Работники должны допускаться к ремонтным работам только после прохождения до начала выполнения работ вводного и первичного на рабочем месте противопожарных инструктажей и показа удовлетворительных результатов проверки знаний и умений по итогам противопожарных инструктажей.

1.6. Перед выполнением огневых работ, на которые оформляется наряд-допуск или других огневых, пожароопасных и пожаровзрывоопасных работ, в том числе не связанных с прямыми обязанностями по специальности, профессии или в иных случаях, определяемых руководителем работники должны пройти целевой противопожарный

инструктаж и показать удовлетворительные результаты проверки знаний и умений по итогам целевого противопожарного инструктажа.

1.7. При заключении договоров с подрядными организациями на проведение ремонтных работ должна оговариваться ответственность юридического лица за обеспечение пожарной безопасности.

1.8. Лица, виновные в нарушении требований пожарной безопасности, а также настоящей инструкции о мерах пожарной безопасности при проведении ремонтных работ несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2. Требования пожарной безопасности перед проведением ремонтных работ

2.1. Организация ремонтных работ, размещение и эксплуатация оборудования, инструментов и материалов должны обеспечивать пожарную безопасность в соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в Российской Федерации.

2.2. Производство ремонтных работ внутри зданий и сооружений с применением горючих веществ и материалов одновременно с другими ремонтными работами, связанными с применением открытого огня (сварка и т.п.) не допускается.

2.3. Работы, связанные с горючими утеплителями или применением горючих утеплителей, пожароопасные работы (окраска, огневые работы и т.п.) должны проводиться специально обученным персоналом на основании наряда-допуска, выдаваемого исполнителям работ и подписанного лицом, ответственным за пожарную безопасность.

2.4. Пожароопасные работы должны проводиться на основании специально разработанных инструкций о мерах пожарной безопасности, с учетом требований Правил противопожарного режима в Российской Федерации, технологической документации и других нормативных документов, регламентирующих проведение работ.

2.5. Места проведения пожароопасных работ должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения, очищены от сгораемых материалов, оснащены предупреждающими знаками.

2.6. При подготовке к ремонтным работам, лицо ответственное за их проведение определяет меры пожарной безопасности:

- организует подготовку рабочего места;
- проверяет вентиляцию помещения, исправность используемого оборудования и оснастки, временное электроосвещение;
- обеспечивает место проведения работ первичными средствами пожаротушения.

2.7. При подготовке к ремонтным работам исполнитель:

• осматривает рабочее место на отсутствие факторов, которые могут создать пожарную опасность, приводит его в порядок, убирает все мешающие работе посторонние предметы;

- проверяет исправность инструмента и приспособлений, оборудования, оснастки;
- при обнаружении факторов, создающих пожарную опасность, неисправностей, сообщает ответственному лицу за проведение ремонтных работ и к работе не приступает до его указания;

• убеждается в том, что на месте проведения ремонтных работ присутствуют первичные средства пожаротушения.

2.8. С целью исключения попадания раскаленных частиц и материала в смежные помещения, соседние этажи и т.п. все смотровые, технологические и другие люки (лючки), вентиляционные, монтажные и другие проемы (отверстия) в перекрытиях, стенах и перегородках помещений, где проводятся пожароопасные работы, должны быть закрыты негорючими материалами.

3. Требования пожарной безопасности при проведении ремонтных работ

3.1. Материалы для выполнения ремонта применяются в помещениях, зданиях и сооружениях в зависимости от их функционального назначения и пожарной опасности. Техническая документация на материалы должна содержать информацию о показателях пожарной опасности этих материалов.

3.2. Используемые краски, лаки должны иметь информационную карточку, характеризующую их физико-химические свойства, а также показатели пожарной опасности.

3.3. При проведении ремонтных работ запрещается:

- нарушать требования технологических регламентов и инструкций;
- приступать к работе при неисправном оборудовании, электрооборудовании;
- выполнять работы с искрообразованием (болгаркой и т.п.) вблизи горючих покрытий, изделий, жидкостей;
- проливать на электрооборудование, электроинструменты жидкости;
- пользоваться открытым огнем при разогреве различных видов мастик, олифы, что может привести к их воспламенению.
- использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам и не сертифицированные для питания применяемых электроприборов;
- хранить расходные материалы, лакокрасочные материалы в количестве более нормативных требований и превышающем сменную потребность в месте проведения ремонтных работ;
- производить окрасочные работы при отключенной системе вентиляции;
- на окрасочных участках курить, применять огонь, пользоваться паяльными лампами и светильниками невзрывозащищенного исполнения;
- удалять старую краску, изоляцию выжиганием;
- осуществлять сушку поверхностей, окрашенных или обработанных пожароопасными материалами, открытыми электронагревательными приборами, которые могут стать источником возгорания;
- при проведении огневых работ использовать одежду и рукавицы со следами масел, жиров, бензина, керосина и других горючих жидкостей;
- проводить огневые работы на свежеекрашенных конструкциях и изделиях;
- одновременное проведение огневых работ при наклейке полов и отделке помещений с применением горючих красок, лаков, клеев, мастик и других горючих материалов;
- проводить огневые работы на элементах зданий, выполненных из легких металлических конструкций с горючими и трудногорючими утеплителями;

3.4. При выполнении работ периодически проводить уборку и вынос горючего мусора (стружек, щепы, опилок и т.п.), который в случае пожара будет способствовать распространению огня.

3.5. При выполнении ремонтных работ исполнителю необходимо:

- соблюдать требования противопожарного режима;
- при обнаружении неисправностей и факторов, создающих пожарную опасность, прекратить работу и сообщить ответственному лицу за проведение ремонтных работ;
- прекратить по требованию руководителя работ, работы при возникновении опасной ситуации, возобновить работы только после устранения замеченных нарушений;
- соблюдать инструкцию о мерах пожарной безопасности при окрасочных работах;
- соблюдать инструкцию о мерах пожарной безопасности при огневых работах.

3.6. При выполнении ремонтных работ, лицу ответственному за их проведение, необходимо:

- осуществлять контроль над соблюдением исполнителем работ мер пожарной безопасности;

- организовать контроль над состоянием воздушной среды при производстве работ в помещениях и в случае необходимости прекратить работы.

3.7. При проведении ремонтных работ работникам необходимо руководствоваться настоящей инструкцией о мерах пожарной безопасности, а также инструкциями по охране труда при выполнении пожароопасных работ и работе с оборудованием.

3.8. Запрещается допускать в помещения, в которых выполняются ремонтные работы, применяются горючие вещества, проводятся огневые работы, лиц, не участвующих в непосредственном выполнении работ.

4. Порядок действий при пожаре

4.1. При обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари и др.) необходимо:

- немедленно сообщить об этом по телефону 101 (112) 45-56 в пожарную охрану с указанием наименования общеобразовательной организации, адреса места ее расположения, места возникновения пожара, а также фамилии сообщającego информацию; не отключать телефон первыми, возможно, у диспетчера возникнут вопросы или он даст вам необходимые указания для дальнейших действий;

- принять меры по эвакуации людей (в случае автоматического несрабатывания АПС привести в действие ручной извещатель АПС), а при условии отсутствия угрозы жизни и здоровью людей меры по тушению пожара в начальной стадии;

- доложить о пожаре руководителю работ.

4.2. При тушении пролитых легковоспламеняющихся и горючих жидкостей тушение необходимо начинать с передней кромки, направляя струю порошка на горящую поверхность, а не на пламя. Горящую вертикальную поверхность следует тушить снизу вверх.

4.3. Покидая помещения, плотно закрыть окна и двери для предотвращения доступа свежего воздуха в зону горения.

4.4. Сообщить прибывшим пожарным подразделениям о причине возгорания, об обстановке на пожаре и принятых мерах.

5. Требования пожарной безопасности по окончании ремонтных работ

5.1. Убрать инструменты, оборудование и материалы в места хранения.

5.2. Осмотреть места проведения ремонтных работ и осуществить уборку от пожароопасных материалов и отходов, вынести сгораемые отходы в контейнер на территории.

5.3. По окончании ремонтных работ ответственное лицо за их проведение осматривает места проведения работ.

5.4. После завершения огневых работ должно быть обеспечено наблюдение за местом проведения работ в течение не менее 2 часов, а рабочее место должно быть обеспечено огнетушителем. При этом наблюдение может осуществляться дистанционно, в том числе путем применения средств видеонаблюдения.

5.5. Специальную одежду работников, работающих с маслами, лаками, красками и другими горючими жидкостями, хранить в подвешенном виде в шкафах, выполненных из негорючих материалов, установленных в специально отведенных для этой цели местах.

Ответственный за пожарную безопасность

С инструкцией ознакомлен (а) «___» _____

202__ г.

