


Федеральное государственное казенное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад «Звездочка» войск национальной гвардии Российской Федерации»
364013 Чеченская Республика, г. Грозный, ул. Абузара Айдамирова, д. 318, в/ч 3025
E-mail: sadmvdrf@mail.ru

СОГЛАСОВАНО
Председатель профсоюзного
комитета
О.А. Атрашкова
« 29 » 2025 г.



«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий ФГКДОУ «Звездочка»
войск национальной гвардии
Российской Федерации
О.С. Ланцинова
« 29 » 2025 г.



Инструкция по пожарной безопасности для сотрудников в ФГКДОУ «Звездочка» войск национальной гвардии Российской Федерации

ИОТ - 06 - 20 25

номер инструкции

1. Общие положения

1.1. Настоящая инструкция по пожарной безопасности для сотрудников ДОУ (детского сада) разработана в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации» с изменениями от 30 марта 2023 года, вступившими в силу с 1 марта 2024 года; Федеральным Законом РФ №123-ФЗ от 22.07.2008г «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в редакции от 25 декабря 2023 года; требованиями Федерального закона № 69-ФЗ от 21.12.1994г «О пожарной безопасности» с изменениями от 8 августа 2024 года; Приказом МЧС России от 16.12.2024 N 1120 "Об определении порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ, порядка их утверждения и согласования и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности", вступившем в силу 1 сентября 2025 года, и другими нормативными правовыми актами в области пожарной безопасности.

1.2. Данная инструкция устанавливает общие требования и правила пожарной безопасности для сотрудников ДОУ, а также правила поведения работников при возникновении пожара в дошкольном образовательном учреждении.

1.3. Разработанная инструкция по пожарной безопасности обязательна для выполнения всеми сотрудниками дошкольного образовательного учреждения.

1.4. К работе допускаются сотрудники (работники) детского сада, ознакомленные с данной инструкцией по пожарной безопасности, прошедшие до начала выполнения работ вводный и первичный на рабочем месте противопожарные инструктажи и показавшие удовлетворительные результаты проверки знаний и умений по итогам противопожарных инструктажей.

1.5. Сотрудники ДОУ, нарушившие требования данной инструкции, правила пожарной безопасности и требования противопожарной защиты в дошкольном образовательном учреждении, несут ответственность согласно законодательству Российской Федерации.

2. Общие требования пожарной безопасности

2.1. Сотрудники ДОУ допускаются к работе только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности по программам противопожарного инструктажа и показа

удовлетворительных результатов проверки знаний и умений по итогам противопожарных инструктажей.

2.2. Работники должны знать требования нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность в части противопожарного режима в дошкольном образовательном учреждении, ознакомиться с пожарной опасностью технологических процессов, производств и оборудования, системами предотвращения пожаров и противопожарной защиты, а также знать порядок действий в случае возникновения пожара.

2.3. Сотрудники дошкольного образовательного учреждения обязаны строго выполнять все меры предосторожности при работе с предметами бытовой химии, при выполнении работ с легко возгорающимися и горючими жидкостями, иными опасными в пожарном отношении веществами и жидкостями.

2.4. Сотрудники ДООУ обязаны неукоснительно соблюдать настоящую инструкцию по пожарной безопасности, противопожарный режим, следовать всем установленным требованиям пожарной безопасности, как в помещениях, так и на территории детского сада.

2.5. На территории детского сада должен постоянно поддерживаться надлежащий порядок. Отходы горючих материалов, опавшие листья и сухая трава, должны обязательно убираться и периодически вывозиться с территории.

2.6. Все имеющиеся эвакуационные проходы, выходы, коридоры, тамбуры и лестницы не должны быть загромождены какими-либо предметами и оборудованием.

2.7. Двери лестничных клеток, коридоров, тамбуров и холлов должны быть оборудованы соответствующими уплотнениями в притворах, и иметь устройства для самопроизвольного закрывания, которые должны постоянно содержаться в исправном состоянии.

2.8. Все двери эвакуационных выходов должны открываться по направлению выхода из здания ДООУ, во время нахождения детей в здании двери эвакуационных выходов закрывать только с внутренней стороны, используя легко открывающихся запоры.

2.9. Двери (люки) чердачных и технических помещений должны быть постоянно закрыты на замок.

3. Требования противопожарной защиты

3.1. В здании и на территории ДООУ категорически запрещено:

- снимать двери в проёмах, соединяющие коридоры с лестничными клетками;
- оставлять без контроля включенные в электросеть компьютеры, принтеры, ксероксы, музыкальную аппаратуру, телевизоры, ЭСО, утюги, электрочайники, электрооборудование на пищеблоке и другие электроприборы (исключая холодильник), использовать утюги и электрочайники без несгораемых подставок;
- проводя массовые мероприятия, зажигать в помещениях детского сада любого вида фейерверки, бенгальские огни, свечи, выключать полностью освещение в помещении, допускать воспитанников на мероприятие в костюмах с применением ваты и марли;
- отвлекаться во время работы от выполнения своих непосредственных обязанностей.
- курить в здании и на территории ДООУ, пользоваться открытым огнем, применять нагревательные приборы с открытой спиралью;
- захламлять или размещать на путях эвакуации и эвакуационных выходах различное оборудование, предметы, товароматериальные ценности, даже временно;
- устраивать в чердачных помещениях различные склады, архивы, хранить любые материалы;
- отогревать замёрзшие отопительные, водопроводные и канализационные трубы с применением открытого огня.

3.2. Для массового мероприятия следует выбирать помещение, имеющее как минимум 2 эвакуационных выхода.

3.3. В зимнее время с дорог, подъездов и люков пожарных гидрантов систематически счищать скопившийся снег или лед.

3.4. Проводить сварочные работы в здании дошкольного образовательного учреждения допустимо только с разрешения заведующего, выдачи наряда-допуска на огневые работы, в отсутствие воспитанников в здании.

3.5. Число эвакуационных выходов из здания ДООУ должно быть не менее числа эвакуационных выходов с любого этажа здания. Число эвакуационных выходов с этажа должно быть не менее двух, если на нем располагается помещение, которое должно иметь не менее двух эвакуационных выходов.

3.6. Чердачное помещение здания следует содержать в соответствующей чистоте и обязательно закрывать на замок.

3.7. Ключи от чердачного помещения должны храниться в установленном месте, доступном для получения их в любое время суток.

3.8. Не допустимо в ДООУ нарушать требования настоящей инструкции по пожарной безопасности для сотрудников, порядок действий при возникновении пожара.

3.9. Ночному дежурному персоналу (сторожу, охраннику) не разрешается покидать помещение и территорию дошкольного образовательного учреждения.

4. Правила поведения при пожаре

4.1. При пожаре (возгорании, задымлении) действия сотрудников дошкольного образовательного учреждения в первую очередь должны быть направлены на обеспечение безопасности детей, их экстренную эвакуацию и спасение.

4.2. Первый человек, заметивший пожар или задымление обязан:

- немедленно сообщить об этом по телефону (номер 101, 112, 45-56) в пожарную охрану с указанием наименования детского сада, адреса места его расположения, места возникновения пожара (помещения), а также фамилии сообщаемого информацию.

- принять меры по эвакуации людей, привести в действие ручной извещатель АПС, а при условии отсутствия угрозы жизни и здоровью людей меры по тушению пожара в начальной стадии;

сообщить о пожаре заведующему.

4.3. Дежурный администратор дошкольного образовательного учреждения осуществляет руководство эвакуацией детей и сотрудников из здания ДООУ по наиболее безопасным маршрутам, путям эвакуации.

4.4. Эвакуация воспитанников должна проводиться на достаточное и безопасное от дыма расстояние от здания дошкольного образовательного учреждения, в зимнее время - в помещение, являющееся ближайшим от детского сада (здание общежития, организации).

4.5. Лицо, ответственное за обеспечение пожарной безопасности в дошкольном образовательном учреждении, встречает подразделения пожарной охраны, сообщает начальнику расчета о месте возгорания, осуществленных мерах, что горит, об особенностях помещения, о том, что именно представляет угрозу детям.

4.6. В первую очередь нужно эвакуировать детей из помещений, где в условиях возникновения пожара больше всего угроза их жизни. С этажей первыми необходимо выводить воспитанников младших возрастов.

4.7. В случае, когда лестница задымлена, необходимо открыть окно, чтобы выпустить дым и создать приток свежего воздуха, а дверь, с которой идет дым, должна быть плотно заперта.

4.8. Дверь в задымленном помещении нужно открывать осторожно, чтобы не допустить вспышки пламени от очень быстрого притока свежего воздуха.

4.9. В задымленном помещении следует передвигаться ползком, или пригнувшись, чтобы защититься от угарного газа, крайне важно дышать через ткань.

